



## TCA Ex T

Monaco-Klíma Kft.  
Cím: Szeged Etelka Sor 3-5.  
Tel: 06-62-445-947  
Web: [www.monaco-klima.hu](http://www.monaco-klima.hu)  
e-mail: [monaco@monaco-klima.hu](mailto:monaco@monaco-klima.hu)

Típus	Fix sebességű horizontális RB tetőventilátor	TCA 250 Ex T	TCA 300 Ex T	TCA 350 Ex T	TCA 400 Ex T	TCA 450 Ex T
Motor típus		Fix sebességű	Fix sebességű	Fix sebességű	Fix sebességű	Fix sebességű
Nettó ár	Ft	319710	348285	374700	416215	466355
Bruttó ár	Ft	383652	417942	449640	499458	559626
<b>Akciós ár</b>	<b>Bruttó Ft</b>					
<b>Műszaki adatok</b>						
Max. légszállítás	m <sup>3</sup> /h	1000	1800	2700	4000	5500
Max. nyomás	Pa	160	245	330	460	600
Tápfeszültség	V/Hz/ø	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3	400/50/3
Üzemi áramfelvétel	A	0,46	0,76	1,35	1,6	3,15
Teljesítmény	W	90	240	370	550	1100
Fordulatszám	1/min	1450	1450	1450	1450	1450
Pólusok	db	4	4	4	4	4
Védettségi fokozat	IP	55	55	55	55	55
Zajszint	dB(A)	45	51	56	61	65
<b>Méretek</b>						
Készülék (Hossz x Szél X Mély)	mm	540*540*470	540*540*490	800*800*550	800*800*570	800*800*600
Nettó súly	kg	16	20	22	32	38
<b>Kiegészítők</b>						
Fordulatszám szabályzó	Falba építhető rögzítőelem	Hullámtetőre csatlakozó elem		Szűkítő hullámtetőhöz		
						
Gravitációs zsalu						
						
<b>Tulajdonságok leírása</b>		<b>Berendezés kép</b>				
<p>Közvetlen vagy vezetéken keresztüli elszívásra alkalmas centrifugális tetőventilátor, Tetőre szerelhető, Alkalmas max 60°C-os tiszta levegő szállítására, A légáramtól elkülönített motor, Hátrahajló lapátos polipropilén járókerék, Statikusan és dinamikusan kiegyensúlyozott, Robbanásbiztos kivitel, Műanyag ház, Üvegszál poliszterből készült védőfedél, Egyfázisú aszinkron (230V) vagy három fázisú (230/400V) folyamatos működésre alkalmas motor, CE tanúsítvány ALKALMAZÁSI TERÜLET: Savas helyiségek szellőztetésére: vegyi üzemek, laboratóriumok, akkumulátortöltő állomások, bádigos műhelyek, nyomdák, tisztítók, autómosók, tejipari üzemek, állattenyésztések, stb...; TCA Ex típus: Alkalmazható olyan savas környezetű helyiségek szellőztetésére, melyek tartalmazhatnak gázokat, gőzöket, gyúlékony anyagokat, illetve olyan anyagokat, melyek bizonyos körülmények között robbanásveszélyessé válhatnak. A helyiségek azonosítását és veszélyességi szempontból történő osztályozását kizárólag arra jogosult személy végezheti.</p>						